

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
PENGADAAN BATUBARA TAHUNAN UNTUK PLTU TANJUNG KASAM
Nomor : 010.Pmq-x/DAN.02.01/PROM/2021

Sehubungan dengan pengumuman prakualifikasi No. 010.Pmq/DAN.02.01/PROM/2021 tanggal 09 Februari 2021 bersama ini disampaikan perpanjangan waktu pendaftaran untuk mengikuti prakualifikasi "PENGADAAN BATUBARA TAHUNAN UNTUK PLTU TANJUNG KASAM " dengan proyeksi volume kebutuhan sebesar 260.000 Metric Ton sebagai berikut :

Pendaftaran dan Download Dokumen Kualifikasi dilakukan melalui web e-Procurement PLN (eProc.pln.co.id):

Tanggal / Waktu : 16 – 18 Februari 2021 Pukul 08.00 – 16.00 WIB

18 Februari 2021 Pukul 16.00 WIB adalah batas akhir Upload Bukti Transfer di e-proc

Syarat-syarat pendaftaran :

1. Mendaftarkan diri untuk pengadaan ini melalui aplikasi e-Procurement PLN;
2. Peserta/Calon Penyedia Barang/Jasa merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki usaha menyediakan batubara;
3. Peserta/Calon Penyedia Barang/Jasa memiliki Surat Izin Usaha/Surat Izin Industri sesuai bidang pekerjaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia dengan minimal kualifikasi sedang;
4. Peserta/Calon Penyedia Barang/Jasa Memiliki Surat Keputusan IUP-OP/PKP2B/IUPK-OP/IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan yang masih berlaku;
5. Mengirimkan scan Surat Kuasa khusus (apabila pendaftaran dikuasakan) serta scan identitas diri;
6. Salinan sertifikat hasil analisa kualitas Batubara dari Independent Surveyor 3 (tiga) bulan terakhir seperti **Oktober, November, Desember tahun 2020** (analisa menggunakan standar ASTM pada As Received (AR) sesuai dengan Batubara yang ditawarkan) sesuai dengan spesifikasi batubara dibawah ini;
7. Spesifikasi batubara adalah sebagai berikut:

NO	PARAMETER/ KANDUNGAN (As Receive)	SATUAN	RANGE BATUBARA	TYPICAL BATUBARA	BATAS PENOLAKAN
1	Gross Caloric Value (GAR)	kCal/g	4.450 ≤ GAR ≤ 4.900	4.700	< 4.450
2	Total Moisture (TM)	%	Maks. 33,00	30,00	> 33
3	Ash Content (A)	%	Maks. 3,41	3,41	> 3,41
4	Sulphur Content (S)	%	Maks. 0,3	0,30	> 0,3
5	Initial Defomation Temperature (IDT)	°C	Min. 1.120	1.180	< 1.120
6	Hardgrove Grind Ability Index (HGI) Batas bawah penyesuaian HGI (HGI1) Batas atas penyesuaian HGI (HGI2)	Index	46 ≤ HGI ≤ 62	46 - 62 HGI1 = 48 HGI2 = 55	< 46 atau > 62
7	Ukuran Butiran Lulos Ayakan 70 mm	%	95	95	< 95
	Ukuran Butiran Lulos Ayakan 2,38 mm	%	25	25	> 25
8	Slagging Fouling Index	Index	Medium	Medium	High

8. Syarat Pendaftaran nomor 3 s.d. 6 disampaikan ke PT PLN Batam melalui email ke Procurement Management dengan alamat email: procman.plnb@gmail.com;
9. Peserta/Calon Penyedia Barang/Jasa bersedia mengikuti due diligence;
10. Bagi Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah diverifikasi pendaftarannya maka harus membayar biaya lelang sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dengan menambahkan keterangan/berita berisi nama peserta lelang dan nama paket pelelangan pada bukti pembayaran/transfer (nomor rekening akan diinformasikan setelah verifikasi syarat pendaftaran oleh PT PLN Batam);
11. Bukti pembayaran/transfer harus di-upload pada web e-procurement PLN (**bagi peserta yang tidak meng-upload bukti pembayaran maka dinyatakan tidak mendaftar pelelangan**);

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Batam, 16 Februari 2021
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
Procurement Management

Jalan Engku Putri No. 03 Batam Centre, Batam-29431

Telp. 0778-463150, website : www.plnbatam.com, email : procman.plnb@gmail.com